

Схема
оповещения и порядок действий работников при обнаружении возгорания или срабатывании пожарной сигнализации

Действие работника МДОУ
«Детский сад «Умка»

В случае сработки АПС:

Определить место пожара (возгорания) согласно расписанию шлейфов (адресов), проверить наличие факта возгорания.

При обнаружении пожара (возгорания)

В случае обнаружения пожара:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить ФИО и должность):
- «112», «101», «52-17-20» («01»).
2. Оповестить с помощью ручных пожарных извещателей остальных работников об угрозе (в случае не срабатывании автоматической системы противопожарной защиты).
3. Сообщить о пожаре (возгорании) руководителю МДОУ (ответственному должностному лицу).

Принять посильные меры по организации эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами (в соответствии с инструкцией о порядке действий персонала на случай возникновения пожара).

При ложном срабатывании:

1. Осуществить сброс сигнала.
2. Немедленно сообщить о ложном срабатывании в пожарную охрану по тел. - «101», «52-17-20» («01») и руководителю МДОУ или другому ответственному должностному лицу.
3. Сообщить в организацию, осуществляющую обслуживание сигнализации, техническое

Действия руководителя МДОУ (ответственного должностного лица)

В случае пожара:

1. Продублировать сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану - «101», «52-17-20» («01»).
2. Сообщить о пожаре начальнику Департамента образования Надымского района Людмиле Михайловне, раб. тел. 53-52-79
3. Принять посильные меры по организации эвакуации людей и тушению пожара (в соответствии с инструкцией о порядке действий персонала на случай возникновения пожара).

В случае ложного срабатывания:

1. Принять дополнительные меры по защите объекта от пожара на период устранения неисправности систем автоматической противопожарной защиты.
2. Организовать и проконтролировать мероприятия по устранению неисправности систем автоматической противопожарной защиты